

ID vertido	Denominación
549	Desaladoras Lanzarote III, IV y V

Funcionamiento	Activo
----------------	--------

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Las Palmas	Lanzarote	Arrecife
Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)	
Punta de Los Vientos	Punta de Los Vientos	

Descripción zona vertido

La nueva conducción parte de la última arqueta, situada en el interior de las instalaciones, adentrándose en el mar con un trazado sensiblemente perpendicular a la costa.

Coordenadas	Iniciales de la conducción	X	Y	Finales de la conducción	X	Y
		644382	3206291		644472	3206157

TITULARES

Titular de la instalación

Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote

Entidad gestora

Canal Gestión Lanzarote S.A.U.

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado	N.º registro AVM
Autorizado	A.V.M 35.1. 04.0155

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
Módulos de desalación III, IV y V	Salmuera	Habitual
Tipo de tratamiento		
<input type="checkbox"/> Tratamiento previo		<input type="checkbox"/> Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)		DIFUSORES		
Conducción de desagüe	Gravedad	1200				
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción	Estado general de la conducción	Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)
-4	152	PEAD	Bueno	6	300	15

ID vertido	Denominación
549	Desaladoras Lanzarote III, IV y V

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Próximo a la línea de costa

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Zona sensible

-

Masa de agua

ES70LZTIV

Actividades afectadas

Zona de baño

5.- IMÁGENES



Fecha

20/11/2016

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Vista de la última arqueta y dirección aproximada que sigue la conducción al adentrarse en el mar.



Fecha

2015

Fuente

PVC 2015

Observaciones

Detalle del tramo de difusores.